

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

System nr


FF-Garage

B

| | | | | |
|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| B1 | Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Kv Strandparken | Byggnadsnamn Hus B | Systemtyp (S, F, FT, FTX) F | Bes kat 2 |
|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|

Systemtillhörighet

| B2 | Aggr.benämning | Fläkttyp | Inst.år | Placering | Proj.flöde l/s | Mätt flöde l/s | Betjäna |
|-----------|----------------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | FF-Garage | Frånluft | 2013 | Garage pl 0 | 1000 | 1000 | Garage |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

| B3 | 1 | Handlingar | Pos | Anmärkningar | Utfall |
|-----------|------|--|-------------------|--------------|--|
| | 1.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Ritningar | | | |
| | 1.2 | <input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner | | | |
| | 1.3 | <input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll | | | |
| | 1.4 | <input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll | | | |
| | 1.5 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 2 | Föreningar | | | |
| | 2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal | | | |
| | 2.2 | <input checked="" type="checkbox"/> Filterdel | | | |
| | 2.3 | <input checked="" type="checkbox"/> Batterier | | | |
| | 2.4 | <input checked="" type="checkbox"/> VVX | | | |
| | 2.5 | <input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel | | | |
| | 2.6 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanaler | | | |
| | 2.7 | <input checked="" type="checkbox"/> Don | | | |
| | 2.8 | <input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter | | | |
| | 2.9 | <input checked="" type="checkbox"/> Fläktrum | | | |
| | 2.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 3 | Funktioner | | | |
| | 3.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Filterdel | | | |
| | 3.2 | <input checked="" type="checkbox"/> Batterier | | | |
| | 3.3 | <input checked="" type="checkbox"/> VVX | | | |
| | 3.4 | <input checked="" type="checkbox"/> Spjäll | | | |
| | 3.5 | <input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning | | | |
| | 3.6 | <input checked="" type="checkbox"/> Fläktar | | | |
| | 3.7 | <input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden | | | |
| | 3.8 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanaler | | | |
| | 3.9 | <input checked="" type="checkbox"/> Don | | | |
| | 3.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 4 | Klimat | | | |
| | 4.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Temperatur | | | |
| | 4.2 | <input checked="" type="checkbox"/> Odör | | | |
| | 4.3 | <input checked="" type="checkbox"/> Drag | | | |
| | 4.4 | <input checked="" type="checkbox"/> Ljud | | | |
| | 4.5 | <input checked="" type="checkbox"/> Brukarsynpunkter | | | |
| | 4.6 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 5 | Uppdragstyp | Bilagor | Antal | Besiktningdatum |
| | | <input type="checkbox"/> Nya installationer | | | 2019-12-05 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer | Anmärkningsbilaga | | |
| | | <input type="checkbox"/> Ombesiktning | | | Signatur  |
| | | <input type="checkbox"/> Utökad kontroll | Ritningar | | |
| | | <input type="checkbox"/> Egenkontroll | Åtgärdsförslag | | |
| | | | Utökad checklista | | |

Luftflödesprotokoll

| | | |
|-----------|------------------|----------|
| System nr | FF-Garage | D |
|-----------|------------------|----------|

| | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| D1 | Fastighetsbet./Byggnadsnr. | Byggnadsnamn | Systemtyp (S, F, FT, FTX) | Bes.kat |
| | Kv Strandparken | | F | 2 |

| D2 | Lgh/lokal | Mätmetod | Rumstyp | TILLUFT I/s | | FRÅNLUFT I/s | | Anmärkningar |
|-----------|-----------|----------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | Proj | Uppmätt | Proj | Uppmätt | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |

Mätmetod

1=Prandtlrör 2=Elektron.tryckmät/U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos+varmtråd 6=Påse 7=Spårgas 8=Övrigt

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

System nr


LB02

B

| | | | | |
|-----------|---|------------------------------|---|---------------------|
| B1 | Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Kv Strandparken | Byggnadsnamn Hus B | Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX | Bes kat 1 |
|-----------|---|------------------------------|---|---------------------|

Systemtillhörighet

| B2 | Aggr.benämning | Fläkttyp | Inst.år | Placering | Proj.flöde l/s | Mätt flöde l/s | Betjäna |
|-----------|----------------|----------|---------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | LB02 TF | Tilluft | 2013 | Pentry LOKAL | 333 | 334 | Scoutlokal |
| 2 | LB02 FF | Frånluft | 2013 | Pentry LOKAL | 333 | 330 | Scoutlokal |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

| B3 | 1 | Handlingar | Pos | Anmärkningar | Utfall |
|-----------|------|--|-------------------|---|--|
| | 1.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Ritningar | 3.5 | Ev en timer. Idag forc. 16-22 Måndag-Söndag | EK |
| | 1.2 | <input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner | | | |
| | 1.3 | <input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll | | | |
| | 1.4 | <input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll | | | |
| | 1.5 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 2 | Föreningar | | | |
| | 2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal | | | |
| | 2.2 | <input checked="" type="checkbox"/> Filterdel | | | |
| | 2.3 | <input checked="" type="checkbox"/> Batterier | | | |
| | 2.4 | <input checked="" type="checkbox"/> VVX | | | |
| | 2.5 | <input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel | | | |
| | 2.6 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanaler | | | |
| | 2.7 | <input checked="" type="checkbox"/> Don | | | |
| | 2.8 | <input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter | | | |
| | 2.9 | <input checked="" type="checkbox"/> Fläktrum | | | |
| | 2.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 3 | Funktioner | | | |
| | 3.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Filterdel | | | |
| | 3.2 | <input checked="" type="checkbox"/> Batterier | | | |
| | 3.3 | <input checked="" type="checkbox"/> VVX | | | |
| | 3.4 | <input checked="" type="checkbox"/> Spjäll | | | |
| | 3.5 | <input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning | | | |
| | 3.6 | <input checked="" type="checkbox"/> Fläktar | | | |
| | 3.7 | <input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden | | | |
| | 3.8 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanaler | | | |
| | 3.9 | <input checked="" type="checkbox"/> Don | | | |
| | 3.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 4 | Klimat | | | |
| | 4.1 | <input type="checkbox"/> Temperatur | | | |
| | 4.2 | <input type="checkbox"/> Odör | | | |
| | 4.3 | <input type="checkbox"/> Drag | | | |
| | 4.4 | <input type="checkbox"/> Ljud | | | |
| | 4.5 | <input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter | | | |
| | 4.6 | <input type="checkbox"/> Övrigt | | | |
| | 5 | Uppdragstyp | Bilagor | Antal | Besiktningdatum |
| | | <input type="checkbox"/> Nya installationer | | | 2019-12-05 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Befintliga installationer | Anmärkningsbilaga | 1 | |
| | | <input type="checkbox"/> Ombesiktning | Ritningar | | Signatur  |
| | | <input type="checkbox"/> Utökad kontroll | Åtgärdsförslag | | |
| | | <input type="checkbox"/> Egenkontroll | Utökad checklista | | |

Luftflödesprotokoll

| | | |
|-----------|-------------|----------|
| System nr | LB02 | D |
|-----------|-------------|----------|

| | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| D1 | Fastighetsbet./Byggnadsnr. | Byggnadsnamn | Systemtyp (S, F, FT, FTX) | Bes.kat |
| | Kv Strandparken | | FTX | 1 |

| D2 | Lgh/lokal | Mätmetod | Rumstyp | TILLUFT I/s | | FRÄNLUFT I/s | | Anmärkningar |
|-----------|-----------|----------|----------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | Proj | Uppmätt | Proj | Uppmätt | |
| 1 | | | Lokal | 180 | 165 | | | |
| 2 | | | Kaprum | | | 120 | 120 | |
| 3 | | | Mötesrum | 100 | 100 | 100 | 95 | |
| 4 | | | RWC | | | 30 | 30 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |

Mätmetod

1=Prandtlrör 2=Elektron.tryckmät/U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos+varmtråd 6=Påse 7=Spårgas 8=Övrigt

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

System nr


LB01

B

| | | | |
|---|--------------|---------------------------|----------|
| B1 Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr | Byggnadsnamn | Systemtyp (S, F, FT, FTX) | Bes kat |
| Kv Strandparken | Hus B | FTX | 1 |

Systemtillhörighet

| B2 | Aggr.benämning | Fläkttyp | Inst.år | Placering | Proj.flöde l/s | Mätt flöde l/s | Betjäna |
|-----------|----------------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | LB01 TF | Tilluft | 2013 | Teknikrum pl 0 | 1350 | 1300 | Lgh |
| 2 | LB01 FF | Frånluft | 2013 | Teknikrum pl 0 | 1666 | 1660 | Lgh |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

| B3 | 1 | Handlingar | Pos | Anmärkningar | Utfall |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 1.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ritningar | | | |
| 1.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | DU-instruktioner | | | |
| 1.3 | <input type="checkbox"/> | Föregående OVK-protokoll | | | |
| 1.4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Proj. värden/luftflödesprotokoll | | | |
| 1.5 | <input type="checkbox"/> | Övrigt | | | |
| 2 | | Föreningar | | | |
| 2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Uteluftskanal | | | |
| 2.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Filterdel | | | |
| 2.3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Batterier | | | |
| 2.4 | <input checked="" type="checkbox"/> | VVX | | | |
| 2.5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fläktdel | | | |
| 2.6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Kanaler | | | |
| 2.7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Don | | | |
| 2.8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Rensningsmöjligheter | | | |
| 2.9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fläktrum | | | |
| 2.10 | <input type="checkbox"/> | Övrigt | | | |
| 3 | | Funktioner | | | |
| 3.1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Filterdel | | | |
| 3.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Batterier | | | |
| 3.3 | <input checked="" type="checkbox"/> | VVX | | | |
| 3.4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Spjäll | | | |
| 3.5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Styr/Regler/Övervakning | | | |
| 3.6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fläktar | | | |
| 3.7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Luftflöden | | | |
| 3.8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Kanaler | | | |
| 3.9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Don | | | |
| 3.10 | <input type="checkbox"/> | Övrigt | | | |
| 4 | | Klimat | | | |
| 4.1 | <input type="checkbox"/> | Temperatur | | | |
| 4.2 | <input type="checkbox"/> | Odör | | | |
| 4.3 | <input type="checkbox"/> | Drag | | | |
| 4.4 | <input type="checkbox"/> | Ljud | | | |
| 4.5 | <input type="checkbox"/> | Brukarsynpunkter | | | |
| 4.6 | <input type="checkbox"/> | Övrigt | | | |
| 5 | | Uppdragstyp | Bilagor | Antal | Besiktningdatum |
| | <input type="checkbox"/> | Nya installationer | Anmärkningsbilaga | | 2019-12-05 |
| | <input type="checkbox"/> | Befintliga installationer | Luftflödesprotokoll | 1 | Signatur  |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Ombesiktning | Ritningar | | |
| | <input type="checkbox"/> | Utökad kontroll | Åtgärdsförslag | | |
| | <input type="checkbox"/> | Egenkontroll | Utökad checklista | | |

Luftflödesprotokoll

System nr **LB01****D**

D1

| | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|
| Fastighetsbet./Byggnadsnr. Kv Strandparken | Byggnadsnamn Hus B | Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX | Bes.kat 1 |
|--|------------------------------|---|---------------------|

D2

| | Lgh/lokal | Mätmetod | Rumstyp | TILLUFT I/s | | FRÅNLUFT I/s | | Anmärkningar |
|----|-----------|----------|------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | Proj | Uppmätt | Proj | Uppmätt | |
| 1 | B1-1101 | | Vardagsrum | 6+6 | 7+7 | | | |
| 2 | | | Sovrum 1 | 8 | 7 | | | |
| 3 | | | Sovrum 2 | 8 | 7 | | | |
| 4 | | | Kök | | | 10 | 21 | |
| 5 | | | WC/Bad | | | 20 | 20 | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | B1-1202 | | Vardagsrum | 7 | 6 | | | |
| 8 | | | Sovrum | 8 | 7 | | | |
| 9 | | | Kök | | | 10 | 17 | |
| 10 | | | WC/Bad | | | 15 | 13 | |
| 11 | | | Ev.rum | 7 | 7 | | | |
| 12 | B1-1301 | | Vardagsrum | 7 | 6 | | | |
| 13 | | | Ev.rum | 7 | 6 | | | |
| 14 | | | Sovrum | 8 | 7 | | | |
| 15 | | | Kök | | | 10 | 10 | |
| 16 | | | WC/Bad | | | 15 | 15 | |
| 17 | | | Rum | | 7 | | | |
| 18 | B1-1402 | | Vardagsrum | 7 | 6 | | | |
| 19 | | | Sovrum | 7 | 6 | | | |
| 20 | | | Sovrum | 8 | 8 | | | |
| 21 | | | Kök | | | 10 | 10 | |
| 22 | | | WC/Bad | | | 15 | 15 | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | B1-1403 | | Vardagsrum | 7 | 6 | | | |
| 25 | | | Ev.rum | 7 | 7 | | | |
| 26 | | | Sovrum | 8 | 6 | | | |
| 27 | | | Kök | | | 10 | 10 | |
| 28 | | | WC/Bad | | | 15 | 15 | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | B1-1501 | | Vardagsrum | 7 | 7 | | | |
| 31 | | | Ev.rum | 7 | 6 | | | |
| 32 | | | Sovrum | 8 | 9 | | | |
| 33 | | | Kök | | | 10 | 18 | |
| 34 | | | WC/Bad | | | 15 | 16 | |
| 35 | | | Rum | | 6 | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 1401 | | Wc | | | 15 | 14 | |
| 38 | | | Vardagsrum | 7 | 6 | | | |
| 39 | | | Vardagsrum | 7 | 7 | | | |
| 40 | | | Kök | | | 10 | 11 | |
| 41 | | | Sov1 | 7 | 5 | | | |
| 42 | | | Sov2 | 8 | 7 | | | |
| 43 | | | | | | | | |

Mätmetod

1=Prandtlrör 2=Elektron.tryckmät/U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos+varmtråd 6=Påse 7=Spårgas 8=Övrigt

Luftflödesprotokoll

System nr **LB01****D**

D1

| | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|
| Fastighetsbet./Byggnadsnr. Kv Strandparken | Byggnadsnamn Hus B | Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX | Bes.kat 1 |
|--|------------------------------|---|---------------------|

D2

| | Lgh/lokal | Mätmetod | Rumstyp | TILLUFT I/s | | FRÅNLUFT I/s | | Anmärkningar |
|----|-----------|----------|------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | Proj | Uppmätt | Proj | Uppmätt | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | B1-1601 | | Vardagsrum | 14 | 16 | | | |
| 3 | | | Sovrum 1 | 8 | 6 | | | |
| 4 | | | Kök | | | 10 | 10 | |
| 5 | | | WC/Bad | | | 15 | 14 | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | B1-1602 | | Vardagsrum | 9+9 | | | | Ej hemma |
| 8 | | | Sovrum 1 | 9 | | | | |
| 9 | | | Sovrum 2 | 9 | | | | |
| 10 | | | Kök | | | 10 | | |
| 11 | | | WC/Bad | | | 15 | | |
| 12 | | | WC | | | 15 | | |
| 13 | | | loft | 10 | | | | |
| 14 | | | frd (loft) | | | 10 | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | Lokal bv | | Rum | | 40 | | | |
| 18 | | | Wc | | | | 20 | |
| 19 | | | Kök | | | | 60 | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |

Mätmetod

1=Prandtlrör 2=Elektron.tryckmät/U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos+varmtråd 6=Påse 7=Spärgas 8=Övrigt

Luftflödesprotokoll

System nr **LB01****D**

D1

| | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|
| Fastighetsbet./Byggnadsnr. Kv Strandparken | Byggnadsnamn Hus B | Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX | Bes.kat 1 |
|--|------------------------------|---|---------------------|

D2

| | Lgh/lokal | Mätmetod | Rumstyp | TILLUFT I/s | | FRÅNLUFT I/s | | Anmärkningar |
|----|-----------|----------|------------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|
| | | | | Proj | Uppmätt | Proj | Uppmätt | |
| 1 | B2-1401 | | Vardagsrum | 8 | 6 | | | |
| 2 | | | Sovrum 1 | 8 | 7 | | | |
| 3 | | | Sovrum 2 | 8 | 8 | | | |
| 4 | | | Sovrum 3 | 8 | 7 | | | |
| 5 | | | Klk | 8 | 8 | | | |
| 6 | | | WC/Bad | | | 15 | 20 | Högt flöde |
| 7 | | | WC | | | 20 | 13 | Lågt flöde |
| 8 | | | Kök | | | 10 | 10 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | B2-1402 | | Vardagsrum | 6+6 | 7+8 | | | |
| 11 | | | Sovrum 1 | 8 | 8 | | | |
| 12 | | | Sovrum 2 | 8 | 7 | | | |
| 13 | | | Kök | | | 10 | 15 | |
| 14 | | | WC/Bad | | | 20 | 22 | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | B2-1302 | | Vardagsrum | 6+6 | 7+7 | | | |
| 17 | | | Sovrum 1 | 8 | 8 | | | |
| 18 | | | Sovrum 2 | 8 | 7 | | | |
| 19 | | | Kök | | | 10 | 14 | |
| 20 | | | WC/Bad | | | 20 | 14 | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | B2-1202 | | Vardagsrum | 6+6 | 7+6 | | | |
| 23 | | | Sovrum 1 | 8 | 9 | | | |
| 24 | | | Sovrum 2 | 8 | 7 | | | |
| 25 | | | Kök | | | 10 | 13 | |
| 26 | | | WC/Bad | | | 20 | 18 | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | B2-1101 | | Sovrum 1 | 8 | 8 | | | |
| 29 | | | Sovrum 2 | 8 | 8 | | | |
| 30 | | | Sovrum 3 | 8 | 7 | | | |
| 31 | | | Hall | 8 | 8 | | | |
| 32 | | | Klk | 8 | em | | | |
| 33 | | | WC/Bad | | | 15 | 20 | |
| 34 | | | WC | | | 20 | 15 | |
| 35 | | | Kök | | | 10 | 10 | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | B2-1002 | | Vardagsrum | 18 | 8+8 | | | |
| 38 | | | Sovrum 1 | 9 | 11 | | | |
| 39 | | | Sovrum 2 | | | | | Saknar vent Ombyggt |
| 40 | | | WC/Bad | | | 20 | 23 | |
| 41 | | | Kök | | | 10 | 14 | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |

Mätmetod

1=Prandtlrör 2=Elektron.tryckmät/U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos+varmtråd 6=Påse 7=Spårgas 8=Övrigt

Luftflödesprotokoll

System nr **LB01****D**

D1

| | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|
| Fastighetsbet./Byggnadsnr. Kv Strandparken | Byggnadsnamn Hus B | Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX | Bes.kat 1 |
|--|------------------------------|---|---------------------|

D2

| | Lgh/lokal | Mätmetod | Rumstyp | TILLUFT I/s | | FRÄNLUFT I/s | | Anmärkningar |
|----|-----------|----------|------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | Proj | Uppmätt | Proj | Uppmätt | |
| 1 | B2-1601 | | Vardagsrum | 16 | 6+6 | | | |
| 2 | | | Sovrum 1 | 8 | 8 | | | |
| 3 | | | Sovrum 2 | 8 | 7 | | | |
| 4 | | | loft | 7 | 6 | | | |
| 5 | | | frd (loft) | 6 | EM | | | |
| 6 | | | WC/Bad | | | 20 | 19 | |
| 7 | | | WC | | | 15 | 15 | |
| 8 | | | Kök | | | 10 | 10 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | B2-1501 | | Sovrum | 8 | 7 | | | |
| 11 | | | Wc/Bad | | | 20 | 20 | |
| 12 | | | Wc | | | 15 | 15 | |
| 13 | | | Vardagsrum | 8 | 7 | | | |
| 14 | | | Kläkammare | 8 | 7 | | | |
| 15 | | | Sovrum | 8 | 7 | | | |
| 16 | | | Kök | | | 10 | 15 | |
| 17 | | | Sovrum | 8 | 7 | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |

Mätmetod

1=Prandtlrör 2=Elektron.tryckmät/U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos+varmtråd 6=Påse 7=Spårgas 8=Övrigt

Luftflödesprotokoll

System nr **LB01****D**

D1

| | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|
| Fastighetsbet./Byggnadsnr. Kv Strandparken | Byggnadsnamn Hus B | Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX | Bes.kat 1 |
|--|------------------------------|---|---------------------|

D2

| | Lgh/lokal | Mätmetod | Rumstyp | TILLUFT I/s | | FRÅNLUFT I/s | | Anmärkningar |
|----|-----------|----------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | | | | Proj | Uppmätt | Proj | Uppmätt | |
| 1 | B1-1102 | | | | | | | ok |
| 2 | B1-1103 | | | | | | | ok |
| 3 | B1-1201 | | | | | | | ok |
| 4 | B1-1203 | | | | | | | Ej hemma |
| 5 | B1-1302 | | | | | | | ok |
| 6 | B1-1303 | | | | | | | ok |
| 7 | B1-1502 | | | | | | | Ok |
| 8 | B1-1503 | | | | | | | Ej hemma |
| 9 | B1-1602 | | | | | | | Ej hemma |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | B2-1301 | | | | | | | 1301 ok |
| 12 | B2-1201 | | | | | | | 1201 ok |
| 13 | B2-1102 | | | | | | | 1102 ok |
| 14 | B2-1001 | | | | | | | 1001 ok |
| 15 | B2-1602 | | | | | | | 1602 Ej hemma |
| 16 | B2-1502 | | | | | | | 1502 ok |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |

Mätmetod

1=Prandtlrör 2=Elektron.tryckmät/U-rör 3=Varmtråd 4=Fast mätuttag 5=Stos+varmtråd 6=Påse 7=Spärgas 8=Övrigt

